


WSC 310 – WSC 320

Declaration of Performance / Leistungserklärung / Ydeevnedeklaration

(DoP)

 Notified Body: 0402
WindowMaster A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk 15 (0402-CPR-SC0754-15)
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch-und Wärmeabzugsanlagen. Elektrisk forsyningsudstyr, for anvendelse i forbindelse med brandventilation.
System of assessment and verification of constancy of performance: System 1 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1 System til vurdering og verifikation af ydeevnens konstans: System 1
EN 12101-10: 2005 + AC 2007 Operation class / Funktionsklasse / Funktionsklasse: A Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Driftbetingelsesklasse: 1 IP rating / IP-Schutzart / Kapslingsklasse: IP 54 Interruption time / Unterbrechungszeit / Brydetid: < 2,0 sec Minimum Standby period / Min. Notstromversorgungszeit / Min. nødstrømforsyningstid: 72h Maximum capacity / Maximum Kapazität / Max kapacitet: WSC 310: 2x7Ah, WSC 320: 2x12Ah Input / Versorgungsspannung / forsyningssspænding: 1 x 230 VAC (±10%) single phase 47-63 Hz Output current (Imax b)/ Ausgangsstrom (Imax b) / Udgangsstrøm (Imax b): WSC 310: 10A, WSC 320: 20A Output voltage / Ausgangsspannung / Udgangsspænding: 24 VDC ±15%
<p>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of WindowMaster A/S.</p> <p>Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein WindowMaster A/S verantwortlich.</p> <p>Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af WindowMaster A/S.</p> <p>WindowMaster A/S: <i>Jesper Darum</i> (Jesper Darum, Head of Technical Market Support)</p> <p>Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 12th October 2015 Declaration no. WSC 310/320_DoP_20151</p>